

їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, нерозчинні масла, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжді та інше); містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

- 2) містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;
- 3) містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;
- 4) містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини, далі СПАР, які важко руйнуються;
- 5) мати температуру вище 40°C; мати рН нижче 6,5 або вище 9,0 ;
- 6) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі БСК₅) більше, ніж у 2,5 рази;
- 7) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених договором приймання.

15. Перелік допустимих концентрацій речовин у стічній воді для даного Споживача:

№ П/П	Назва інгредієнта, Одиниці виміру	На випуску (ках):	№ П/П	Назва інгредієнта, Одиниці виміру	На випуску (ках):
1	Температура, град. Цельс.	40	12	Нафтопродукти, мг/дм ³	10,0
2	рН, одиниці рН	6,5-9,0	13	Жири, мг/дм ³	50,0
3	Завислі речовини, мг/дм ³	Не більше 400,0	14	Залізо загальне, мг/дм ³	2,5
4	ХСК, мг/дм ³	Не більше 490,0	15	Нікель, мг/дм ³	0,5
5	БСК ₅ , мг/дм ³	Не більше 196,0	16	Мідь, мг/дм ³	0,5
6	Азот амоній, мг/дм ³	30,0	17	Цинк, мг/дм ³	0,33
7	Нітрити, мг/дм ³	3,3	18	Кадмій, мг/дм ³	0
8	Нітрати, мг/дм ³	36,5	19	Хром шестивал, мг/дм ³	0,1
9	Хлориди, мг/дм ³	350,0	20	Ром трьохвал, мг/дм ³	2,5
10	Сульфати, мг/дм ³	400,0	21	СПАР, мг/дм ³	20,0
11	Фосфати, мг/дм ³	8,0			

Контроль за скидом стічних вод у каналізаційну мережу проводиться згідно з чинним законодавством України.

Між Споживачем та Виконавцем встановлюється розподіл відповідальності за стан експлуатацію мереж згідно з актом розподілу балансової належності.

16. Виконавець має право:

- нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі встановленому законодавством і цим договором;
- вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього, крім п.5 договору;
- вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
- вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;
- доступу до приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованих, відповідно до встановленого законом порядку, перевірки показань засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;
- у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки;